Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел.8-8442 96-70-12, факс 96-70-82,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

93-41-56 E-mail emercom @ volganet.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Палласовское ОНД г.Палласовка ул. Шолохова №5

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел. 8-84492 6-12-00

Телефоны доверия:

(8442) 78-99-99 ГУ МЧС РФ по Волгоградской области 8(8632) 406610 ЮРЦ МЧС РФ

Предписания № 106/1/49

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Палласовская» ЦРБ в лице главного врача

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

что в период с 25.11.2013г. по 29.11.2013г. была проведена внеплановая, выездная проверка с целью контроля ранее выданного предписания № 101/1/32 от 11.10.2012г. ГБУЗ Палласовская ЦРБ по адресу: Волгоградская область, г. Палласовка,ул. Победы, 9 квартал.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору Начальником Палласовского ОНД майором внутренней службы Николкиным Д.В., инспектором Палласовского ОНД лейтенантом внутренней службы Умаровым Сергеем Александровичем проводившим мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместитель главного врача по МР и ГО Сахновым П.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Савинская участковая больница Волгоградская область, Палласовский район, с. Савинка, ул. Береговая, 2А, строение 1				
1	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
2	провести проверку пожарного крана на	п.55 НПБ правил проти-	до	

	водоотдачу	вопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390	31.03.2014	
ФАП Венгеловский – 404255, Волгоградская область, Палласовский район, п. Венгеловка, ул. Ветеранов, 26А				
3	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Ершов – 404241, Волгоградская область, Палласовский район, х. Ершов, ул. Дружбы, 18				
4	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Калашниковский – 404233, Волгоградская область, Палласовский район, с. Калашники, ул. Коммунаров, 8А				
5	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Калининский – 404233, Волгоградская область, Палласовский район, п. Новостройка, пер. Буденного, 8				
	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Приозерный – 404243, Волгоградская область, Палласовский район, п. Путь Ильича, ул. Центральная, 8				
	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Худушный – 404233, Волгоградская область, Палласовский район, х. Худушный, ул. Рабочая, 1				
	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	
ФАП Жолобов – 404236, Волгоградская область, Палласовский район, х. Жолобов, ул. Школьная, 6				
	установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, п.1 ст. 61Федерального закона № 123 ФЗ, табл. № 1п.7.2 приложения к НПБ 110-03)	до 31.03.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2кв 2014г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник Палласовского ОНД
УНД ГУ МЧС РФ
по Волгоградской области
майор внутренней службы Д.В.Николкин
(должность, ф.и.о.государственного инспектора по пожарному надзору)

_____
(подпись)

« 29 » ноября 2013 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

_____
(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » ноября 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору